



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00171/21

Серия RU № 0290369



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий», место нахождения 143903, РОССИЯ, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д. 12, регистрационный номер RA.RU.10ЧС13 от 04.05.2015, телефон/факс +7 495 5298561, +7 495 5298411, +7 495 5249862, адрес электронной почты pojtest@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКО-НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», место нахождения 620072, РОССИЯ, ОБЛ. СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НОВГОРОДЦЕВОЙ, Д. 17Б, ОГРН 1156658084043, телефон +7 343 215 95 29, e-mail: mail@oko-ek.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОКО-НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР», место нахождения 620072, РОССИЯ, ОБЛ. СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. НОВГОРОДЦЕВОЙ, Д. 17Б, ОГРН 1156658084043, телефон +7 343 215 95 29, e-mail: mail@oko-ek.ru

ПРОДУКЦИЯ

Система передачи извещений ОКО-3, ТУ 26.30.50-002-44123347-2020 с изм. 1
«Система передачи извещений ОКО-3. Технические условия»
(см. Приложение № 0791208)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8531 10 300 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Отчет о сертификационных испытаниях № 0180ТР выдан 23.06.2021
испытательной лабораторией ИЛ НИЦ ПТ и СП ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.21МЧ01.
Акт о результатах анализа состояния производства № 15772 от 22.03.2021
ОС «ПОЖТЕСТ» ФГБУ ВНИИПО МЧС России, RA.RU.10ЧС13.
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (раздел 7: пп. 7.7, 7.8, 7.10.3, 7.14.2, раздел 9: пп. 9.2.2 - 9.2.6, 9.2.9, 9.2.10, 9.3.1 - 9.3.6).
Условия и сроки хранения, срок службы (годности) указаны в эксплуатационной документации.
Анализ состояния производства проведен посредством дистанционной оценки.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.06.2021 ПО 29.06.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

М.П.

(подпись)

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.B.00171/21

Серия **RU** № **0791208**

Свободной формы

Приложение	Описание
Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Состав системы передачи извещений ОКО-3: прибор пультный оконечный ОКО-3-ПЦН в составе: - коммуникатор ОКО-3-ППУ исполнение КР-181, - коммуникатор ОКО-3-ППУ исполнение КР-100, - блок индикации ОКО-3-Ц, - программное обеспечение ПО «ИС-ОКО»; ретранслятор ОКО-3-Р на базе коммуникатора ОКО-3-ППУ (исполнение КР-100); объектовое оборудование в составе: - объектовая станция-ретранслятор ОКО-3-А-ОС, - прибор объектовый оконечный ОКО-3-А-01-П, - прибор объектовый оконечный ОКО-3-А-ООУ, - прибор объектовый оконечный ОКО-3-А-01-ООУ; модули связи для объектового оборудования и коммуникаторов ОКО-3-ППУ: - приемо-передатчик ОКО-3-Р-РППУ, - передатчик ОКО-3-А-РПУ, - модем GSM, - модем Ethernet ME-170.



Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Мизина Елена Николаевна
(Ф.И.О.)

Морозова Татьяна Валерьевна
(Ф.И.О.)